

Provozní a návštěvní řád

Tyršovo koupaliště Dvůr Králové nad Labem

- část s recirkulací vody
- část přírodní koupaliště
- část s brouzdalištěm

1) Úvod:

Provozovatel: Technické služby města Dvora Králové nad Labem, Seifertova 2636, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Provozní doba: **od 8.30 do 20.00 hod.**

Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít koupaliště v případě nepříznivých klimatických podmínek v průběhu hlavní i vedlejší sezony. Provozovatel může prodloužit provozní dobu v případě příznivého počasí. Rovněž tak si provozovatel vyhrazuje právo zkrátit provozní dobu v hlavní i vedlejší sezoně případně nepříznivého počasí.

Koupaliště zahajuje provoz v průběhu měsíce května (dle klimatických podmínek) a končí provoz v měsíci září (dle klimatických podmínek).

Restaurace a kiosky jsou provozovány nájemcem.

2) Přehled příloh:

- Bazénová technologie pro koupaliště „Dvůr Králové nad Labem“
- Doklady a atesty pro koupaliště „Dvůr Králové nad Labem“
- „Bazenservis s.r.o., přehled chemikálií a příslušenství pro úpravu a údržbu vody v komunálních a soukromých bazénech“
- Seznam předložených dokumentů Dvůr Králové nad Labem
- Živnostenský list – likvidace odpadů
- Rozhodnutí hlavního hygienika ČR – mycí prostředky
- Vyhláška MZ č. 238/2011 Sb.

3) Technický popis hlavního bazénu:

Plavecký bazén o rozměrech, délka 50 m, šířka 23 m, hloubka 1,2 – 1,8 m a obsahu vody 1725 m³. Bazén je betonový, vyložený vložkou z **polyethylenové folie s hygienickým atestem**. Jeho kapacita je 230 koupajících. Je vybaven recirkulací vody, filtrováním a automatickým dávkováním chemikálií pro úpravu vody. Voda do bazénu je dodávána z hloubkového vrtu. Vstup do bazénu je přes brodítko, se sprchami, které jsou uváděny do provozu mechanicky, při vstupu osoby do brodítko.

Tři sprchy jsou zásobovány upravenou bazénovou vodou z úpravny vody pro bazén. Voda z brodítek přetéká přepady do kanalizačních vpustí.

4) Technický popis bazénu 2 (menšího) provozovaného v režimu přírodního koupaliště:

Plavecký bazén o rozměrech, délka 50 m, šířka 25 m, hloubka 0,5 – 1,5 m a obsahu vody cca 1250 m³. Bazén je betonový, dno a strany jsou povrchově upraveny nátěrem. Jeho kapacita je 200 koupajících. Není vybaven recirkulací vody. Jedná se o bazén s režimem přírodního koupaliště. Čerpadlem NAUTILA, je upravená voda vháněna do bazénu soustavou trysek, vyústěných ve stěnách. Voda do bazénu je dodávána z hloubkového vrtu. Vlastní výměna vody je řešena horizontálním systémem, s přítokem vody ve stěnách bazénu a odtokem znečištěné vody v protilehlé, nejhlubší části bazénu. Vodu do bazénu lze zároveň odpouštět i napouštět. Vstup do bazénu je přes tři brodítky se sprchami, které jsou koupajícím ovládány ručně. Sprchy a brodítky jsou zásobovány pitnou vodou. Voda z brodítek přetéká přepady do kanalizačních vpustí. Přebytečná voda a nečistoty z povrchu hladiny jsou odváděny po obvodu kanalizačními vpustí vyústěnými do kanalizace.

- Za provoz bazénu s režimem přírodního koupaliště zodpovídá vedoucí střediska nebo jím určený zástupce.
- Bazén 2 s režimem přírodního koupaliště je přístupný veřejnosti v provozní době a po zaplacení vstupného (v období letní sezóny). Nesplňuje-li voda hygienické podmínky, budou o tom návštěvníci informováni u hlavní brány.
- Provoz je stanoven do dvou období:

letní období – DUBEN AŽ ZÁŘÍ

zimní období – ŘÍJEN AŽ BŘEZEN

- Koupací sezóna je běžně považována červen – srpen. 14 dní před zahájením provozu je zajištěn odběr vody z koupaliště v rozsahu stanoveném vyhláškou **Vyhl. MZ č. 238/2011 Sb.** Další odběry jsou smluvně zajištěny akreditovanou laboratoří INECO v. o. Dvůr Králové nad Labem s četností 1x za 14 dní po celou dobu provozu koupaliště.
- **Výsledky** jsou zasílány:
Zdravotnímu ústavu se sídlem v Hradci Králové (pobočka Trutnov - Horní Předměstí) Úpická 100, P.O. Box 36, 541 01
Trutnov - Horní Předměstí <http://www.zuhk.cz>
Telefon WORK: +420 499 847 450
Mobil CELL: +420 607 680 290
- Kvalita pitné vody se kontroluje 14 dní před zahájením sezóny (duben). Odebíráme vzorek vody v rozsahu kráceného rozboru prostřednictvím akreditované laboratoře.
- Koupání v přírodním bazénu je v době letní sezóny (červen – srpen) (pokud jsou příznivé klimatické podmínky) hlídáno plavčíkem, který má odborné školení první pomoci, při případném úrazu se návštěvníci koupaliště hlásí u něj.
- V době letní sezóny je kontrola jakosti vody pro koupání zajišťována provozovatelem.
- Nesplní-li kvalita vody podmínky **Zdravotního ústavu pobočka Trutnov**, je koupání zakázáno a návštěvníci o tom budou informováni cedulí u hlavní brány.
- V době sezóny je každodenně před zahájením nebo po skončení provozu prováděn

úklid veškerých prostor zařízení, včetně ploch určených pro odpočinek a slunění. Úklid provádí zaměstnanci areálu dle příkazu vedoucího. Každé 2 hodiny je prováděna kontrola stavu WC, sprch. V případě potřeby je neprodleně proveden úklid. Nejméně 1x denně je proveden úklid dezinfekčním prostředkem (zejména podlahy sprch, záchodů včetně sedátka). Provádí k tomu určený pracovník. Prostředky určené k dezinfekci jsou uloženy v uzamčené skříni. Užívané jsou: chlorové - SAVO Chloramin B, nechlorované – KRESOSAN. Koncentrací u obou expozicí přípravku se pracovník řídí podle návodu na etiketě.

- Z přírodního bazénu jsou nejméně 1x za 14 dní z hladiny stahovány plovoucí nečistoty. V době sezóny pak nejméně 1x týdně. Areál je vybaven odpadkovými nádobami v počtu 15 ks (závěsné pytle, popelnice, plechové koše), které jsou viditelně rozmístěny v areálu. Odpadky jsou denně odváženy. Prostor areálu je zatravněn. Posekání a odvoz trávy se provádí vždy poté, co tráva vyrostla do výše 20 – 25 cm. Lapače nečistot se čistí po sezóně a před sezónou (v průběhu sezóny se provádí očišťování filtru).
- V době sezóny správce areálu zjišťuje přítomnost vodních plžů. V případě přemnožení vodních plžů informuje **Zdravotní ústav** a řídí se pokyny **Zdravotního ústavu** a dále v tomto případě výskytu provádí vyšetření na přítomnosti cercárií.
- Provozovatel neodpovídá za majetek návštěvníků, návštěvníci mohou využít bezpečnostní schránky instalované na hlavní budově. Provozovatel nedoporučuje nosit na koupaliště cenné předměty.
- V letní sezóně je na přírodní koupaliště přísný zákaz vstupu se psem!!!! Za neuposlechnutí tohoto příkazu hrozí postih Městskou policií!!! V zimním období je celý areál uzavřen.
- V době letního období jsou návštěvníkům přírodního bazénu k dispozici WC v areálu.
- Po celý rok je zákaz vjezdu motorových vozidel návštěvníků.
- Stížnosti a připomínky řeší na základě podnětu vedoucí střediska, popřípadě jeho zástupce na tel. č. **605 233 245**
- Ošetřovna se nachází v prostorách nových šaten vedle hlavního vstupu do areálu Tyršova koupaliště a je řádně označena.
- Ošetřovna je v provozu jen v přítomnosti plavčíka je vybavena:
 - lékárníčkou pro poskytnutí první pomoci
 - nosítky
 - lehátkem
 - pomůckami pro záchranu tonoucího

5) Technický popis brouzdaliště

Bazén je betonový, vyložený vložkou z **hydroizolační folie ALKORPLAN (měkčené PVC)**. Je nepravidelného kruhového tvaru o \varnothing 20 m a hloubce vody do 40 cm. Obsah vody je cca 24 m³. Dno je s postupnou svažitostí ve směru vstupu do brouzdaliště. Okraje jsou zaoblené. Voda do bazénu je dodávána z hloubkového vrtu pomocí čerpadla. Pro oplach před vstupem do brouzdaliště jsou k dispozici sprchy, zásobované pitnou vodou z městského řadu.

Součástí brouzdaliště jsou vodní atrakce :

- stříkácí delfín

- skluzavka slon
- vodní deštník

Všechny vodní atrakce obsluhuje jedno čerpadlo, spouštění je manuální z přípojného místa elektroinstalace.

- Vstup do brouzdaliště je z čistitelného ochozu s protiskluzovou úpravou a spádem provedeným tak, aby veškerá voda odtékala do kanalizačních vpustí.
- Pro oplach těla je k dispozici devět sprch. Slouží k oplachu bez použití mýdel a saponátu.
- Odpad je likvidován návštěvníky do odpadkových košů, tyto jsou denně vynášeny zaměstnanci TSm.
- Převlékání je zabezpečeno v samostatných převlékárnách oddělených pro obě pohlaví. Dále je k dispozici oddělená šatna pro matky s dětmi.
- WC je do 20 m od brouzdaliště
- Sprchy jsou zásobovány pitnou vodou z vodovodního řadu města Dvůr Králové nad Labem.

6) Technologie úpravy vody hlavního bazénu:

(viz. „Bazénová technologie pro koupaliště Dvůr Králové nad Labem“)

- skladování chemických prostředků je prováděno v budově filtrace na místech k tomu určených a označených, druhy chem. prostředků jsou dle přehledu chemikálií pro úpravu a údržbu vody doporučených „Bazenservisem“ a INECO.
- Ředící voda je přidávána dle zatížení bazénu v množství 60 litrů na koupajícího, měřena vodoměrem a zapisována do provozního deníku. Ředící vody musí zajišťovat splnění požadavku na jakost vody.
- Recirkulace vody je v době provozu nepřetržitá, v době provozního klidu může být snížena, do zahájení provozu musí však být vyměněn jedenkrát celý objem bazénu.
- Čištění a desinfekce akumulární nádrže, je prováděna po zjištění nečistot v nádrži, po vyčištění a vydesinfikování je napuštěna novou vodou.
- Výměna celého objemu vody je zajištěna jedenkrát za 3,5 hodiny.
- Servis a revize technického zařízení jsou prováděny externě dodavatelem zařízení „Bazenservis“ Čapkova 538, Týniště nad Orlicí, 517 21.

7) Technologie úpravy vody bazénu 2 (menšího)

- Dno bazénu je čištěno denně řízeným odpouštěním.
- Bazén má přepad, kterým odtéká voda z hladiny bazénu do kanalizace.
- Zdrojem vody pro přírodní koupaliště je vrt umístěný na pozemku koupaliště.
- Areál je vybaven snadno dostupnými WC v minimální vzdálenosti 20 m od prostorů pro slunění a koupání
- Úprava vody v koupališti se neprovádí pomocí chemických přípravků - jedná se o bazén provozovaný v režimu přírodního koupaliště.
- Akreditovanou laboratoří jsou prováděny odběry vody dle **vyhl. MZ č. 238/2011** ve znění pozdějších předpisů a jejich změn. Vzorky vody musí odpovídat požadavkům na jakost vody, kterou se stanoví hygienické požadavky na přírodní koupaliště.
- Provozovatel vede evidenci kontrol a činností provedených na koupališti.

- Čištění bazénu je zajišťováno před začátkem sezóny. Během sezóny je prováděno pouze povrchová úprava vody (sbírání pevného spadu na hladině vody, odpouštění vodních nečistot).

8) Technologie zabezpečení nezávadnosti vody brouzdaliště

Přívod vody je zajištěn z hloubkového vrtu. Čerpadlem NAUTILA, je voda vháněna do brouzdaliště potrubím, vyústěných u jeho dna. Voda do bazénu je dodávána z hloubkového vrtu.

- Vlastní výměna vody je řešena přítokem upravené vody u dna bazénu a odtokem znečištěné vody v protilehlé, nejhlubší části bazénu. Kvalita vody je zajišťována průtočností, kdy dochází k odpouštění vody snížením hladiny o cca 10 cm a následně s dopuštěním naředěnou vodu. Vodu do bazénu lze zároveň odpouštět i napouštět.
- Voda do brouzdaliště není přiváděna z jiného bazénu.
- Výměna celého objemu vody v brouzdališti je prováděna **jedenkrát za hodinu**.
- Voda v brouzdališti je denně vypouštěna.
- Po každém napuštění se kontroluje průhlednost vody.
- Do brouzdaliště nemají přístup nemocné děti a osoby, zvláště osoby trpící vlasovými nebo kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby se zjevně zanedbanou osobní hygienou, osoby zahmyzené a pod vlivem návykových látek.
- Při znečištění vody dítětem (stolice, zvratky, hlen, krev a dále), stejně jako při jakémkoli jiném viditelném znečištění vody, je provoz okamžitě přerušen do odstranění závady. Brouzdaliště je nutno vypustit, důkladně mechanicky očistit a před novým napuštěním opět dezinfikovat a vypláchnout čistou vodou.
- Plocha brouzdaliště je denně po ukončení provozní doby vydesinfikována.
- Okraj brouzdaliště je vybaven vtoky do kanalizace po celém jeho obvodu tak, aby nečistoty nebyly splachovány do vody brouzdaliště.
- Čtyřikrát denně je prováděna kontrola jakosti vody.
- Jedenkrát týdně je prováděna kontrola dle **vyhl. MZ č. 238/2011**
- Jedenkrát měsíčně je prováděno měření dle **vyhl. MZ č. 238/2011**

9) Používané chemikálie pro úpravu vody v bazénech

- Kapalný chlor v ocelových lahvích
- SBD agisit super růžový
- SBD SUPER tekutý vločkovač F90
- SBF pH + tekutý
- SBF pH minus tekutý
- „Vodnář“proti řasám

10) Používané chemikálie pro desinfekci sprch, brouzdališť, šaten a WC + Četnost provádění desinfekce Kontrola plnicí vody

- ACTAL ACL alkalický přípravek s aktivním chlorem pro čištění a současnou desinfekci ploch (roztok NaOH, NaClO a tenzorů v neionizované H₂O)
Použito pro začátek sezony a dále v každém prvním týdnu sezony
- AGUCID (bioxid) modrý, polymerní kvartérní amoniová sůl
Použito vždy v každém druhém týdnu sezony
- SAVO
Použito vždy ve třetím týdnu sezony
- Přípravek CIF, DOMESTOS
Použito vždy ve čtvrtém týdnu sezony

10.2.

- Přípravky se ředí dle míry znečištění ploch v poměrech dle návodu výrobce. Jednotlivé přípravky se nesmí míchat.
- Použití přípravků dle druhu, je cyklicky obměňováno.
- Všechny přípravky, které jsou používány k mytí a desinfekci jsou schváleny MZČR.

10.3.

- **Kontrola plnicí vody:** Kontrolu jakosti plnicí vody provést v rozsahu ukazatelů dle **vyhl. MZ č. 238/2011** minimálně 14 dnů před zahájením sezóny.

- **Kontrola bazénové vody:**

🕒 **mikrobiologický rozbor jednou za měsíc** ve čtyřech rozích bazénu a na přítoku upravené vody (za filtrem po chloraci) v ukazatelích

ukazatel	jednotka	limitní hodnota
Escherichia coli	KTJ/100ml	0
Kultivované mikroorg. při 36° C (počet kolonií)	KTJ/ml	- 100
Pseudomonas aeruginosa	KTJ/100ml	0
Staphylococcus aureus	KTJ/100ml	0
Legionela species (pouze při teplotě vody trvale nižší než 23°C)	KTJ/100ml	0*

Limit platí pro bazénovou vodu. V upravené (recirkulované) vodě je limit 0 KTJ/100ml.

🕒 **chemický rozbor jednou týdně** ve směsném vzorku bazénové vody, který vznikne sléváním prostých vzorků o stejném objemu odebraných ve čtyřech rozích bazénu a na přítoku upravené vody (za filtrem po chloraci) v ukazatelích:

ukazatel	jednotka	limitní hodnota	
		upravená voda	bazénová
voda			
amonné ionty (NH ₄ ⁺)	mg/l	-	0,5 nad hodnotu plnicí vody
dusičnany (NO ₃ ⁻)	mg/l	-	20 nad hodnotu plnicí vody
zákal	mg/l	0,2	0,5
pH	mg/l	6,5-7,6	6,5-7,6
redox potenciál při pH 6,5-7,3	mV	750+-20	700+-20

redox potenciál při pH 7,3-7,6	mV	770+-20	720+-20
chlor volný	mg/l	-	0,3-0,6
chlor vázaný	mg/l	0	max.0,3

ⓂⓄ **chemický rozbor jednou měsíčně** ve směsném vzorku bazénové vody, který vznikne sléváním prostých vzorků o stejném objemu ve čtyřech rozích bazénu a na přítoku upravené vody (za filtrem po chloraci) v ukazatelích :

ukazatel	jednotka	limitní hodnota	
		upravená	bazénová voda
oxidovatelnost (CHSK _{MN})	mg/l	max.3	2 nad hodn.plnění vody
hliník (A)	mg/l	-	-

ⓂⓄ **denní sledování** kvality vody v ukazatelích

teplota	tříkrát denně
průhlednost	vidět dno
pH	jednou denně
chlor volný	při zahájení a pak každou čtvrtou hodinu
chlor vázaný	při zahájení a pak každou čtvrtou hodinu

11) Hodnocení výsledků, nápravná opatření

- Výsledky rozborů je nutno hodnotit a v případě zjištění nevyhovující kvality vody, zejména mikrobiologických ukazatelích, okamžitě provádět nápravná opatření, informovat orgán ochrany veřejného zdraví a zajistit dle pokynů informování návštěvníků o omezeních, doporučeních případně o zákazu koupání.

Údaje o jakosti vody v koupalištích a hodnocení výsledků ukládá vedení koupaliště po dobu min. 5 let. Skartace dokumentace je prováděna v souladu se „Skartačním řádem“ Technických služeb města Dvora Králové nad Labem.

12) Pokyny pro obsluhu technologie:

- Použité přípravky uvolňují jedovatý plyn při styku s kyselinami
- Způsobují poleptání
- Uchovávat mimo dosah dětí a uzamčené
- Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody
- V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte etiketu přípravku)
- Nesměšujte s kyselinami

Další podrobné viz. Příloha

13) Vedení provozu koupaliště:

- Zaměstnanci koupaliště musí být v dobrém zdravotním stavu (doloženou lékařskou prohlídkou před zahájením sezóny, při práci musí dodržovat zásady osobní hygieny, používat hygienická zařízení určená pro zaměstnance. V případě zdravotních problémů nahlásit okamžitě vedoucímu koupaliště.
- Pracovníci musí používat osobní ochranné pomůcky, tj. pracovní oděv, obuv, při práci s chemikáliemi ochrannou zástěru, rukavice nebo ochranný štít, při zjištění úniku chloru plynovou masku.
- Návštěvníci jsou povinni před vstupem do bazénu projít brodítkem a osprchovat se, popřípadě použít sprchy v areálu. Sprchy jsou označeny tabulkou „Nepitná voda“.
- Minimálně 1x denně, jsou vypuštěna brodítka.
- Minimálně 1x denně vyčištěna, opláchnuta a omyta desinfekčním prostředkem.
- Minimálně 1x denně jsou uklizeny a setřeny šatny, WC, sprchy, kabiny a ostatní provozní místnosti za použití desinfekčních a fungicidních prostředků jsou uklizeny prostory kolem bazénu, vyvezeny odpadkové koše.
- Odpad z koupaliště je odkládán do kontejnerů. Kontejnery s odpadky jsou odváženy 2x týdně nebo dle potřeby. Odvoz provádějí TSm, které jsou také provozovateli koupaliště.

14) Prováděné kontroly bazénů:

Průkazně zaznamenávají do evidence, uložené v dokumentaci plavčíka:

- desinfekční zařízení – hodinu před zahájením provozu, dále pak každou druhou hodinu
 - obsah volného a vázaného chloru – hodinu před zahájením provozu, dále pak každou čtvrtou hodinu
 - Redox - potenciál každou čtvrtou hodinu
 - Průhlednost vody – průběžně, nejméně 3x denně
 - PH vody – jedenkrát denně
 - Teplota vody – 3x denně
 - Týdenní kontroly (dusičnany, amonné ionty),
 - měsíční kontroly (mikrobiologické ukazatele), jsou prováděny na objednávku INECO v.o.s.
 - 2x měsíčně zákal
 - Oxidovatelnost 1x měsíčně
 - Denně vypouštěno a desinfikována plocha brouzdaliště
 - 1x měsíčně mikrobiologický rozbor vody brouzdaliště
 - Denně čištěny a desinfikovány plochy venkovních sprch
 - Denně vytírány, a desinfikovány šatny a převlékárny včetně WC a sprch
- **je nutné vést provozní deník o provozu koupaliště s údaji o případných opatřeních přijatých po zjištění zvýšeného znečištění**
 - **údaje z kontrol jsou zapisovány do provozního deníku**
 - **údaje o jakosti vody a hodnocení výsledků kontrol evidovat min. po dobu 5 let**

15) Testovací soupravy kontroly jakosti vody

- pro zaměstnance kontroly jakosti vody v bazénech jsou k dispozici tyto testovací soupravy:

PT 300	redox - potenciál, pH hodnoty
POOLTEST 3 (fotometr)	volný i vázaný chlor, pH hodnoty, kyselina kyanidová
POOLACTIF	zařízení dávkování bazénové chemie

V případě překročení limitních hodnot nutno okamžitě vyšetřit příčinu a přijmout účinná opatření k nápravě.

16) Písek v pískovištích venkovních hracích ploch:

Hygienické limity chemického, mikrobiálního a parazitárního znečištění písku užívaného ke hrám dětí v pískovištích na venkovních hracích plochách určených pro hry dětí jsou upraveny v příloze č. 14 Vyhlášky MZ č. 238/2011 Sb. Součástí provozního řádu ve smyslu § 13 odst. 2 zákona bude doklad o tom, že písek určený pro venkovní hrací plochy s pískovištěm neobsahuje chemické látky v takovém množství, které by mohlo být zdrojem zdravotního rizika; hygienické limity vybraných chemických prvků jsou uvedeny v příloze č. 14 Vyhlášky MZ č. 238/2011 Sb. tabulce 2.

17) Všeobecné a požární požadavky:

- Návštěvníci i zaměstnanci jsou povinni chovat se tak, aby svým jednáním nezapříčinili poškození věcí, úraz sobě nebo jiným, vznik požárů nebo jinak neohrozily chod koupaliště.
- V případě mimořádné události (úraz, požár, krádež apod.) volat :

Záchranná lékařská služba	-	155
Hasičský sbor	-	150
Policie ČR	-	158
Městská policie	-	499 320 520; 603 237 858
Integrovaný záchranný systém	-	112

18) První pomoc

Pro první pomoc je vymezena místnost první pomoci, která je vybavena lékárníčkou a lůžkem. První pomoc poskytuje plavčík, v případě potřeby volá lékaře. O provedeném ošetření provede zápis do knihy úrazu.

19) Vybavení lékárníčky

- 5 ks obvaz hydrofilní sterilní,
- 20 ks polštářky na rány-sterilní,
- 2 ks obinadlo pružné,
- 1 ks vata,
- 1 ks obinadlo zaškrcovací gumové,

- 3 ks rychloobvaz,
- 3 ks spofaplast,
- 1 ks gelaspon - želatýnová houba vstřebatelná,
- 1 ks ajatin, 1ks Septonex – spray,
- 1 ks Septonex-zásyp,
- 1 ks Peroxid vodíku,
- 1 ks benzín lékařský,
- 1 ks oční kapky,
- 1 ks Opthal roztok,
- 1 ks mast kalciová,
- 1 ks Panthenol,
- 1 ks Fenistil proti bodnutí hmyzu,
- 1 ks Afterbite proti bodnutí hmyzu
- 3 ks Paralen – proti bolesti
- 3 ks Valetol
- 2 ks rukavice latexové
- 1 ks přístroj pro umělé dýchání včetně sady tubusů
- 1 sada-fixační dlahy (krk, ruce, nohy)
- pinzeta
- nůžky
- kleštičky

20) Pokyny pro návštěvníky:

- Vstup na koupaliště je povolen pouze s platnou denní vstupenkou (vydává pokladna koupaliště), sezónní vstupenkou nebo rodinou zlevněnou vstupenkou (vydává kontaktní pracovník provozovatele, následně po zahájení provozu pokladna koupaliště).
- Prodej vstupenek začíná otevřením koupaliště a končí 15 minut před jeho uzavřením, ukončením prodeje vstupenek je také uzavřen vstup na koupaliště. Denní vstupenka platí pouze pro vstup v den jejího vydání a v době provozu, na vstupenku lze jednou opustit koupaliště a zase se vrátit po intervalu 2 hodin. Sezónní vstupenka platí po celou dobu otevření koupaliště (vstupenka je na jméno a je nepřenosná), rodinná sezónní vstupenka platí na počet vstupů na ní vyznačených. Na čipovou kartu se vybírá záloha 100 Kč, která je vratná při vrácení karty. Všechny druhy vstupenek jsou nepřenosné do následující sezony. Za ztracené, nevyčerpané nebo nepoužité vstupenky se náhrada neposkytuje.
- Zakoupení vstupenky se podrobuje návštěvník všem pokynům a ustanovením řádu vydaného podle „Směrnic o zřizování a provozu plováren, koupališť a lázní“. Dětem mladším než 10 let je návštěva koupaliště povolena pouze v doprovodu osob starších 18 let.
- Na koupaliště není povolen přístup osobám postiženým nakažlivými nebo odpor budícími chorobami, kožními parazity a vyrážkami, bacilonosičům, osobám opilým

pod vlivem omamných látek a zahmyzeným, jakož i příslušníkům rodin, v nichž se vyskytuje nakažlivá choroba a nemocný není od ostatních izolován.

- Do bazénu nemají dále přístup děti do jednoho roku. Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přílehu gumičkou kolem nohou, neurčí-li provozovatel bazénu jinak
- Z koupaliště bude bez nároku na vrácení vstupného vykázan návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků (plavčíka, plavčího mistra), opije se nebo se chová jiným nepřístojným a rušivým způsobem. V případě, že návštěvník na vyzvání neopustí koupaliště, je pracovník tohoto zařízení povinen vyvést rušitele pořádku ven, popřípadě požádat městskou polici o spolupráci. Podle povahy návštěvníkova přestupku může být návštěvník oznámen k potrestání přestupkovou komisí nebo soudně stíhán.
- Kabiny k převlékání lze pronajmout ke vstupence zakoupené v pokladně podle příchodu návštěvníků, kromě sezónních vstupenek s kabinou, které platí po celou sezónu. Svlékat a oblékat se je dovoleno pouze v příslušných kabinkách. Pro úschovu peněz a cenných předmětů, mohou návštěvníci využít bezpečnostní schránky instalované na hlavní budově. Provozovatel nedoporučuje nosit na koupaliště cenné předměty.
- Návštěvník nosí slušný, čistý a přípustný koupací oděv, svým chováním musí dbát zásad mravnosti a slušnosti
- Návštěvníci, kteří neumějí plavat nebo plavou nedokonale, se smí koupat pouze v prostorách pro neplavce.
- Návštěvník se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na mokřých plochách a vyvarovat se tak uklouznutí případně i úrazu. Rovněž musí být dodržována osobní čistota a čistota všech míst a zařízení koupaliště. Osoby starší nebo ztížené tělesnou vadou musí dbát zvýšené opatrnosti. Před vstupem do bazénu se musí každý návštěvník umýt bez plavek ve sprchové kabině.
- Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení koupaliště, šetřit vodou a po sprchové koupeli ihned uzavřít ventily sprch. Návštěvník je povinen nahradit škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny na zařízení koupaliště nebo majetku návštěvníků. Předměty nalezené v prostorách koupaliště odevzdá nálezce plavčíkovi nebo v pokladně koupaliště, kde budou zapsány do knihy nálezců.
- Návštěvníci jsou povinni ukládat odpadky na vyhrazená místa, tj. do odpadkových košů a popelnic, umístěných v areálu koupaliště.
- Návštěvníci jsou povinni po skončení pobytu uvést místo do původního stavu tj. uklidit odpadky.
- Návštěvníci jsou povinni parkovat s motorovými vozidly na parkovišti k tomu určeném, je zakázáno parkovat na parkovišti určeném pro technické zabezpečení a před vstupní branou, obdobně i kola je povoleno ukládat pouze na určených místech (oplocený prostor u hlavní budovy směrem k městu).
- Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu, jsou povinni opustit koupaliště s koncem provozní doby. Zdržovat se na koupališti mimo určenou dobu není dovoleno.
- Přání a stížnosti týkající se provozu a zaměstnanců, zapisují návštěvníci do Knihy přání a stížností uložené u plavčíka. Dále se mohou návštěvníci se stížnostmi, přáními a podněty obracet přímo na vedení TSm, v jejichž správě koupaliště je.

- **Návštěvníci jsou povinni dodržovat zákaz skákání do vody z boku bazénu, skákání do vody z konstrukcí vodních atrakcí, hry s míčem v prostoru bazénu, skákání a házení osob do bazénu, popřípadě jinak omezovat nebo ohrožovat jiné návštěvníky.**

Na koupališti je dále zakázáno:

- znečišťovat vodu i ostatní prostory, např. pliváním, odhazováním papírů, a odpadků, čištěním nebo praním prádla, užíváním páchnoucích mastí, mýdel, šamponů nebo saponátů u bazénu
- kouřit v šatnách a kabinách, vcházet do oddělení nebo míst určených pro druhé pohlaví, brát do prostoru koupaliště skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků
- **vstup do bazénu je zakázán v občanském oděvu, týká se též plavek s kapsami a plavek tzv. bermud** (v záhybech a kapsách mohou zůstat nečistoty - tím dochází k neúměrnému zvyšování nároků na desinfekci vody)
- brát na koupaliště psy a jiná domácí zvířata, přinášet hořlaviny (benzín, líh apod.)
- vzájemně se potápět, srážet a vyhazovat druhé osoby do vody, pobíhat po ochozu bazénu, vzhledem k nebezpečí úrazu při sklouznutí skákat do vody mimo míst k tomu vyhrazených, závodně plavat v bazénu mimo vyhrazené prostory, nebo bez předchozího projednání
- nepřístojné chování (podnapilost, hlučnost, nemístné žertování), které ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek nebo hlukem ruší klid ostatních.
- neoprávněně používat záchranného zařízení a předmětů první pomoci
- hrát s tvrdými míči kopanou, házenou apod. mimo místa k tomu určená
- pohybovat se mimo vyhrazené prostory koupaliště
- přemísťovat zařízení na jiná místa (lavičky apod.)
- ponechávat osobní věci mimo sezónu v kabinách
- plavčík může z bezpečnostních důvodů vyhradit pro plavecký výcvik alespoň jednu plaveckou dráhu nebo část bazénu, pokud to nebude na závalu provozu
- při naplněné kapacitě koupaliště může správa tohoto zařízení uzavřít a přerušit prodej vstupenek, do doby než se koupaliště uvolní
- uschovávat kola, nebo jím podobná zařízení

21) Další povinnosti provozovatele koupaliště

U vchodu na koupaliště musí být vyvěšeny na dobře viditelném a dostupném místě tyto údaje:

Název koupaliště

Jméno a příjmení správce koupaliště a jeho zástupce

Adresa a číslo telefonu:

- provozovatele koupaliště
- tísňové volání policejního odd., záchranné lékařské služby a hasičského sboru
- nejbližší stanice první pomoci
- příslušné hygienické stanice
- nejbližší oddělení policie
- nejbližší útvar hasičů

Ceník vstupného a ceník poskytovaných služeb

Provozní období a provozní doba

Provozní a návštěvní řád

Místo stanice první pomoci na koupališti

Teplota vody a vzduchu

Místo uložení knihy přání a stížností, její vedení

Označit ohlašovnu požáru – místnost plavčíka

Piktogram s uvedením zjištěné kvality vody dle Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 238/2011 Sb.

- Provozovatel koupaliště je povinen zajistit zaměstnance pro dozor vodní hladiny koupaliště a pro poskytování první pomoci.
- Při naplnění kapacity koupaliště je správce povinen uzavřít vstup na koupaliště a přerušit prodej vstupenek do doby než se koupaliště uvolní.
- Správce koupaliště je povinen vést knihu přání a stížností.
- Provozovatel koupaliště odpovídá za odložené věci podle obecných předpisů – Občanský zákoník v platném znění.
- Věci nalezené v prostorách koupaliště je správce koupaliště povinen zapsat do knihy nálezů.
- S „Provozním řádem koupaliště „ jsou seznamováni všichni zodpovědní zaměstnanci při periodickém školení a přezkoušení BOZP, PO a ŽP.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 31.5.2021

.....
Ing. Jan Horsák
ředitel Technických služeb města Dvora Králové nad Labem

Rada města dne 13.06.2017 vzala tento řád na vědomí pod č. usnesení RM/361/2017 – 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem